

ПРОТОКОЛ № 29
общественной проверки качества выполненных работ в доме по
ул. Дикопольцева, д.23 (ремонт мягкой кровли), отремонтированного по
программе капитального ремонта.

12 октября 2017 г.
15.30 час.

г. Комсомольск-на-Амуре

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены общественного совета:

Аликин М.В.
Шайхаев А.А.

Бурдина И.Е. – главный специалист «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта в Хабаровском крае».

Куликова Е.М.- специалист отдела ЖКХ Центрального округа.

В ходе осмотра установлено, что при проведении ремонтных работ произведен демонтаж старого покрытия, наложена новая цементная стяжка, гидроизоляция, осуществлен ремонт вентиляционных шахт и машинных отделений. Жильцы квартиры на последнем этаже рассказали что в течении 10 лет кровля протекала. Они были вынуждены проживать в не комфортных условиях. На потолке образовался грибок. После ремонта крыши протекания прекратились. В ходе осмотра обнаружено, что имеется отслоение части покрытия. В связи с тем, что гарантийный срок составляет 3 года, в течении суток, подрядная организация устранит недостаток.

РЕШИЛИ:

1. «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта в Хабаровском крае» рекомендовано взять на контроль исправление недостатка на кровли.
2. Работу по организации капитального ремонта на исследуемом объекте признать удовлетворительной.

Председатель комиссии
общественного совета
г. Комсомольска –на- Амуре

М.В. Аликин